

Lokale regler

Indvendig behandling af altaner

Det er ikke tilladt at male murværk.

Regler om farvevalg

Ved indvendig vedligeholdelse kan der bruges lyse pastelfarver, som kan dækkes ved en gang strygning til vægge.

Udluftningsventil og afløb i brusenichen

Udluftningsventilen på badeværelse skal rengøres jævnligt. Udluftningsventilen må ikke blokeres.

Udluftningsventilen tages ud ved et let træk og monteres efter rengøring ved at vippe de to bøjler ind i røret, inden ventilen igen skubbes ind i røret.

Hvis udluftningsventilen er snavset, vil hele udluftningssystemet larme/hyle, og udsugning hos over- eller underboen vil blive større.

Hvis udluftningsventilen er tilstoppet af snavs eller blokeret, vil hele afdelingens udluftningssystem blive ødelagt.

Der skal ske jævnlig rensning af afløbskurv i brusenichen for at undgå tilstopning. Fjern risten og tag kurven op og rens den.

**Vedttaget på
afdelingsmødet:**
7. september 2015

Afdeling 3