

Til beboere i afdeling 53
Christiansmindevej 21-39

Slotsgade 20
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 84 19 70
Mail: nfbo@nfbo.dk
www.nfbo.dk

15. maj 2023

Resultat af bygningsteknisk screening

Vi har nu på baggrund af den byggetekniske screening, der blev udført i slutningen af november 2022, modtaget tilstandsrapporten fra Friis Andersen Arkitekter.

Friis Andersen Arkitekter vurderer og anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt igangsættes en større renoveringssag, da der fortsat er forholdsvis stor restlevetid på bygningsdelene. Dog er der enkelte punkter i rapporten, der indikerer, at det ikke kan vente i flere år – bl.a. udskiftning af fuger i badeværelser og etablering af fugtstyret ventilator i vaskekælder.

Beboerne vil høre nærmere, når de enkelte opgaver bliver igangsat.

Venlig hilsen



Mike Hergöt
Inspektør