



Tranevej 2
4873 Væggerløse
Marielyst

54 13 63 60
thyge@thygesvvs.dk
www.thygesvvs.dk

CVR 20201606

Nordea 6750-115150

Information vedr. ventilationen på Bryghusparken

I forbindelse med opføring af lejlighederne er der installeret ventilation, som er udført som decentralt anlæg der forsyner én bolig.

Anlæggene er opbygget som fugtstyret anlæg. Det vil sige anlægget kører op og ned i "hastighed" alt efter det givne behov i boligen.

Det er især udslagsgivne, når der bruges emhætte, hvor meget anlægget yder (og man derfor kan høre det)

I stuerne sidder der et spjæld som er styret ved brug af emhætte.

Det er vigtigt der ikke bliver reguleret på ventilerne i de enkelte lejligheder, da anlægget er afleveret indreguleret efter forskrifterne. Hvis der alligevel bliver reguleret på ventilerne af beboere, vil det være forbundet med unødigt støj og økonomiske konsekvenser for lejerne, da anlægget skal reguleres om.

Med venlig hilsen

Thyges VVS og Nykøbing F. Boligselskab